



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**
(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул.им. У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «город Грозный»**
(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 299/1/227

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

ЧАСТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГУМХАНОВОЙ К.Б."

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»
Магомедова И.Б.

№ 299

ОНД и ПР

по городскому округу «город Грозный»
(наименование органа ГПН)

от « 13 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 19 » октября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 19 » октября 2021 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

лейтенантом внутренней службы Идиговым Алиханом Айндыевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ЧОУ "Гимназия им. Гумхановой К.Б." по адресу: г. Грозный, ул. им. Абдаллы II Бен аль-Хусейна, 4б
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор – Сайдархановой Мархой Магомедовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание не оборудовано молниезащитой.	(Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003).	25.05.2022	
2	Не предоставлена техническая документация на отделку внешних поверхностей наружных стен здания, в связи с чем не представляется возможным определить их соответствие противопожарным требованиям.	Основание: ст.87 ч.11 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25.05.2022	
3	По стенам здания проложена линия газопровода, ведущая к котельной.	Основание СП 62.13330.2011 п.5.3.2	25.05.2022	
4	Котельная пристроена впритык к зданию школы с нарушением норм противопожарных разрывов.	Основание: СП 4.13130.2013 п. 6.9.4	25.05.2022	
5	На путях эвакуации в коридоре на 4 этаже на стенах и потолках используется горючий материал (МДФ и Фанера).	Основание: СП 112.13330.2011 п.6.25.	25.05.2022	
6	Лестничный марш, являющийся эвакуационным путем, стены обшиты горючим материалом (ДСП).	Основание: СП 112.13330.2011 п.6.25.	25.05.2022	
7	Не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 48 ППР в РФ-1479.	25.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Инспектор ОНД и ПР
по городскому округу «город Грозный»

Идигов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» октября 2021г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

«20» октября 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25



Директор – Сайдарханова М.М.
(должность, фамилия, инициалы)